

CONSULTA

Fabricamos y comercializamos una pintura intumescente ensayada de acuerdo con la Norma de Ensayos UNE ENV 13381-4. Con la aprobación de la nueva Norma ENV 13381-8 específica para materiales reactivos, la pregunta es ¿durante cuanto tiempo seguirán siendo válidos los ensayos realizados con la UNE ENV 13381-4?

Por otra parte, aunque actualmente en España el Marcado CE para las pinturas intumescentes es voluntario, la siguiente pregunta es ¿está previsto su obligatoriedad en el futuro? y, de ser así, ¿habrá un periodo de transición para dar tiempo a los fabricantes a acceder al Marcado CE y poder seguir comercializando los productos mientras no se disponga de él?

RESPUESTA

Este Ministerio se propone incorporar al DB SI la exigencia según la cual la utilización en las obras a las que les sea de aplicación dicho DB, de productos de construcción que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de las Guías DITE 018 (Protecciones frente al fuego) y 026 (Barreras y sellados frente al fuego) se deberá justificar obligatoriamente mediante marcado CE una vez transcurrido un año después de haberse publicado la disponibilidad de la correspondiente Guía.

En lo relativo a Guía 018 Parte 2 “Revestimientos reactivos para la protección de estructuras de acero frente al fuego”, dicho plazo se aplicará a partir de la fecha de publicación de la versión revisada de dicha Guía que haga referencia a la norma EN 13381-8.

La citada incorporación al DB SI se llevará a cabo en su próxima revisión, la cual está prevista para el segundo semestre de 2011.

José Luis Posada Escobar

Jefe del Área de Seguridad y Accesibilidad

Ministerio de Fomento - Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas

Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda